



ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ «ТЮМЕНСКИЙ» УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
625039, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37а

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: директору МАОУ Луговская СОШ Нелаевой Татьяне Викторовне
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Тюменского, Нижнетавдинского муниципальных районов по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области Сорокина Олега Анатольевича № 5 от «25» января 2022 года (КНМ 72220061000201007263 от 25.09.2021 г.)

в период с «01» февраля 2022 г. г., 10 час. 00 мин. по «01» февраля 2022 г. г., 11 час. 00 мин.

по месту: 625507 Россия, Тюменская область, Тюменский район, село Луговое, улица Плодовая, дом 7стр.1

с «08» февраля 2022 г. г., 10 час. 00 мин. по «08» февраля 2022 г. г., 11 час. 00 мин. по месту: 625507 Россия, Тюменская область, Тюменский район, село Луговое, улица Плодовая, дом 7стр.1

Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области лейтенантом вн. службы Вишневской Натальей Андреевной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МАОУ Луговская СОШ Нелаева Татьяна Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина эвакуационного выхода из помещения обеденного зала менее 0,8 м. (фактически 0,67м.) Обеспечить ширину эвакуационного выхода не менее 0,8м.	п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4, ч.1, ст.6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (ранее требовалось п 4.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.) п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».(ранее требовалось - СП 1.13130.2009 п.4.2.5)	02.09.2022г.	
2.	Уровень звука постоянного шума вместе с сигналами, производимыми оповещателями в общем коридоре на первом этаже здания, на удалении от них, в актовом зале на первом этаже здания, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Обеспечить уровень звука постоянного шума вместе с сигналами, производимыми оповещателями в общем коридоре на первом этаже здания, на удалении от них, в	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».	07.04.2022г.	

	актовом зале на первом этаже здания в соответствии с требованиями пожарной безопасности.		
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор МАОУ Луговская СОШ Нелаева Татьяна

Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Тюменский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

лейтенант вн. службы Вишневская Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.