

Т.В.Нелаева

Российская Федерация
Тюменская область Тюменский район
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Луговская средняя общеобразовательная школа

625507 Тюменская область Тюменский район с. Луговое, ул. Плодовая, д.7 тел/факс 8(3452) 77-10-70

Исх. № 140 «21» 09 2022 г.

Заместителю начальника ОНД и ПР
«Тюменский» УНД и ПР ГУ
МЧС России по Тюменской
области майору вн. службы
А.А. Золотухину

В ответ на Ваше письмо № 352 от 20.09.2022 года сообщая следующее:

Пункт 1 предписания №5/3 от 08.02.2022г.: ширина эвакуационного выхода из помещения обеденного зала менее 0,8 м (фактически 0,67 м.).

Срок устранения этого нарушения 02.09.2022 года.

Нарушение устранено. Ширина эвакуационного выхода из помещения обеденного зала соответствует требованиям пожарной безопасности.

Приложение: Акт установки оборудования от 10 июня 2022 года

Директор школы:



Т.В.Нелаева